

- Fanals existents actualment als passos de vianants i que son insuficients
- Fanal existent que es pot desplaçar i il·luminar l'escala
- Proposta de nous fanals. És molt importants que il·luminin bé les escales





1

- Actualment no hi ha cap fanal Caldrien 2 unitats. Aquest camí empalma amb 2



2

- Actualment no hi ha cap fanal Caldrien 2 unitats. Un a cada extrem.



3

- Al C. Ros de Palau es pot moure el fanal que hi ha ara existent fins a il·luminar bé l'escala.
- Cal un a la part de sota que dóna al C. Mas Jardí.



4

- Cal un fanal a la part alta del C. Mas Jardí que il·lumini bé l'escala. A la part de sota el que hi ha al carrer il·lumina suficientment.



5

- Calen dos fanals, un a cada extrem, el fanal de la part alta del pas coincidirà amb el del camí de sobre que passa per sota les Torres de Palau.



6

- Fanal existent a uns 35 m de l'entrada pel nord del camí que passa per sota les Torres de Palau.

En el camí que va del C. de l'Església de St. Miquel entre les Torres de Palau i la Urbanització i fins a la porta d'accés al Mas Jardí. Hi ha una distància aproximada de 470 m. Existeix un fanal a uns 35 m de l'entrada del camí pel nord. Calen 15 fanals per il·luminar el camí (considerant una distància entre fanals de 32 m).

- En total de fanals a instal·lar que proposem a tota la urbanització són:
Als passos de la urbanització:.....7 fanals
Al camí que passa per sota les Torres de Palau:.....15 fanals
TOTAL:.....22 fanals

